

AMA Texter Malthe Winje Automation

1.1. SED.1 Strömkännande jordfelsbrytare

Jordfelsbrytare skall vara utförd med självtestfunktion från Malthe Winje Automation av typen "Restart", av fabrikat Gewiss eller likvärdig.

Jordfelsbrytaren skall utföra periodisk och automatisk motionering utan att spänningen bryts på sekundärsidan.

Jordfelsbrytare skall återstarta automatiskt vid frånslag efter att en automatisk mätning och test av anläggningen utförts för att säkerställa om jordfelet kvarstår eller inte.

Om jordfel kvarstår utförs inga återstarts försök.

Jordfelsbrytaren skall vara utrustad med integrerad larmkontakt för indikation vid spänningsbortfall, utförd motionering eller fel på jordfelsbrytaren.

Jordfelsbrytaren skall vara förberedd för anslutning av Modbus alternativt WiFi modul.

Jordfelsbrytarens funktion skall vara i enlighet med EN50557.



Synpunkter, felaktigheter, önskemål etc. för dokumentet meddelas henrik.svensson@mwa.se